

**AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN**  
**Kennzahlenblatt**  
 Berichtsjahr: **2022**



*Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die*  
*<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die*  
*<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI*  
*gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.*

Netzbetreiber: **Energie Güssing GmbH** E-Control-Nr. **56**  
 AT-Nummer **AT009220**

	2020	2021	2022	3-Jahres-Durchschnitt <sup>1</sup>
SAIDI	16,78	85,96	44,70	49,15
ASIDI	5,92	14,12	18,83	12,96

Internet Seite der Veröffentlichung:  
<http://www.e-guessing.at>

<sup>1</sup> Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom